



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра 84, Београд
Број: 404-02-19/2019-07
Датум: 8.7.2019. године

Предмет: Појашњење конкурсне документације ЈНОП број 2/2019 (питања постављена дана 5.7.2019. године на е-mail адресу)

Поводом захтева за додатним појашњењима од стране потенцијалног понуђача, које је формулисано на следећи начин:

“Molimo Vas za dodatna pojašnjenja za Javnu nabavku – Uređaj za besprekidno napajanje električnom energijom, otvoreni postupak Javna nabavka JNOP 2/2019:

1. Molimo Vas da dodatno pojasnite na koji način je potrebno obezbediti kontrolu i upravljanje UPS-om?
2. Molimo Vas da dodatno pojasnite na šta ste mislili kada ste naveli da je potrebno obezbediti praćenje rada uređaja?“

Комисија даје следеће одговоре:

1. Неопходно је обезбедити надзор над радом УПС-а тако да се може пратити рад свих његових компоненти, и хардверских и софтверских. Такође је потребно обезбедити да се може мерити и управљати Power Usage Effectiveness (PUE) фактором. Софтвер мора имати могућност калкулације и приказа PUE фактора као и да пружи графички приказ надзиране инфраструктуре која је повезана на УПС.

2. Под праћењем рада уређаја се мисли на УПС, а потребно је обезбедити праћење стандардних параметара за уредан рад УПС-а (температуре, влажности, вибрације, дима..). Од изузетне је важности да постоји могућност за додавањем додатног dry contacta за пријем сигнала.

КОМИСИЈА